

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年11月27日 星期一	气候	晴	气温	25~36℃
监理单位动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	86人				
施工机械动态:					
施工进度情况	泵房系统: 高压支架, 组件安装, 接线敷设. 配电室: 组件与母线连接. 柴油系统: 绝缘测试, 绝缘整改.				
检查发现的问题	高压支架安装有同组中不同型号接 系混装情况.				
处理措施、意见、结果	对此问题予以发通知单并 整改.				
协调内容或其他					
记录人	李振平	总/代监阅签	严总		