

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年06月11日 星期二	气候	阴	气温	23°~32°
监理人员动态：	附	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	1031-				
施工机械动态：					
施工进度情况	本周完成：高压支架、组件安装，桁架安装，17#电缆井 下周计划：钢梁层板安装。				
检查发现的问题	1. 23#支架组件安装平整度差。 2. 桁架有存在混装情况。				
处理措施、意见、结果	以整改要求尽快整改，整改后监理签字，待整改完后再复查。				
协调内容或其他					
记录人	张振宇	总/代监阅签	张宇		