

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年06月11日 星期二	气候	晴	气温	25~35℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	24人				
施工机械动态：					
施工进度情况	光伏系统：12#光伏电焊基础浇筑。 光伏系统：12#光伏电焊基础浇筑。 光伏系统：12#光伏电焊基础浇筑。				
检查发现的问题	1. 对12#光伏电焊基础浇筑质量进行检查，发现部分钢筋露出。 2. 检查12#光伏电焊基础浇筑质量，发现部分钢筋露出。				
处理措施、意见、结果	对钢筋露出情况进行处理，要求整改。 发整改通知单，要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	张敏	总/代监阅签	李进贵		