

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022年06月18日 星期四	气候	晴	气温	21~30℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	2人				
施工机械动态：					
施工进度情况	东线：集电线路 杨永泊92#电塔吊杆模板拆除。 东线：消缺中。				
检查发现的问题	1. 9-2#电塔吊杆模板后表面有酥包、蜂窝、漏筋情况，已报监理私自处理。 2. 23#支架梁、纵梁受拉处，存在支垫不平，波浪、斜梁变形、梁头不到等情况。				
处理措施、意见、结果	发送通知单要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	李成平		总/代监阅签	严足贤	