

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水) 渔业园(光伏部分) 项目

日期	2022年06月22日 星期三	气候	晴	气温	23°~31°C
监理人员动态:	3人.	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	38人.				
施工机械动态:					
施工进度情况	天导系统: 38中压交流直流电缆敷设, 桥架安装. 高低压柜安装, 集电线路. 15#、16#、17#电缆中铜筋绑扎、支撑. 东和系统: 滴头整改, 柜体清理.				
检查发现的问题	检查现场为2序后差, 38中压电缆敷设情况, 符合工艺要求. 15#、16#、17#电缆中铜筋绑扎; 有绑扎不到位情况, 以要求整改.				
处理措施、意见、结果	本日现场整改合格.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	严足贤		