

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年08月06日 星期四	气候	晴	气温	23~29℃
监理人员动态：2人 施工方人员动态：38人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	天太单供：集电线路高压电缆外至3#井敷设 杨家泊支架组件安装。高压汇流箱电缆头制作 集电进3#井箱变3#井箱电缆终端头制作及9-2#井电缆井电缆 中间头制作。7#井电缆中间头制作。				
检查发现的问题	巡视光伏区：集电线路高压电缆敷设及高压汇流箱电缆头制作 检查。 集电线路9-2#井、7#井电缆中间头制作旁站。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春宇	总/代监阅签		张定资	