

监 理 日 记

日期: 2019年10月22日

天气: 阴

星期: 二

气温: 8-16℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 早上7点到现场巡视。
2. 检查组件安装, 有2处压块未压好, 现场要求整改。
3. 要求清理现场施工垃圾。
4. 有1人未佩戴安全帽, 现场要求佩戴。
5. 监理资料整理。

施
工
情
况

1. 组件安装。

施工人数: 18人
管理人员: 2人

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣, 吴少坤

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建