

监 理 日 记

日期: 2018年10月20日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7-17℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	1. 早上 7 点半到现场巡视 2. 现场给新入场的工人作安全教育. 3. 检查支架安装, 未发现问题. 4. 检查已安装的支架, 组件, 有 2 处螺丝松动, 现场要求整改. 5. 资料整理.
施工情况	1. 检测不同组件接线. 2. 检查支架安装. 3. 组件接地线安装. 施工人数: 12 人 管理人员: 2 人
其它事项	无
本日现场监理人员	南玉荣 南玉荣
记录人:	南玉荣



扫描全能王 创建