

监 理 日 记

日期: 2019年11月3日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20-6°C

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 早上7点半到现场巡视.
2. 检查桥架安装, 未发现问题.
3. 有一个工人未佩戴安全帽, 现场要求正确佩戴.
4. 4平方电缆敷设, 有一处CMY插头未接好, 现场要求整改.
5. 监理资料整理.

施
工
情
况

1. 直埋电缆敷设.
2. 桥架安装.

施工人数: 14人

管理人员: 2人

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建