

监 理 日 记

日期: 2019年11月10日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-20°C

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 早上7点半到现场巡视,
2. 对汇流箱进行开箱检查.
3. 交流电缆敷设时, 电缆外皮有外皮磨损, 现场要求敷设时对电缆进行保护.
4. 检查吊车司机操作证及吊带.
5. 监理资料整理.

施 工 情 况

1. 直流电缆敷设.
 2. 交流电缆敷设.
 3. 电缆井砌筑.
- 施工人数: 16人
管理人员: 2人
机械: 吊车1台

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建