

监 理 日 记

日期: 2019年11月12日

天气: 阴

星期: 二

气温: 4-16℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作 情况	1. 早上7点来到现场巡视. 2. 交流电缆敷设, 有1根弯曲半径不够, 现场要求整改. 3. 电缆穿管时外皮多处有磨损, 要求采取保护措施. 4. 监理资料整理.
施工 情况	交流电缆敷设. 施工人数: 18人 管理人员: 2人 机械: 吊车1台.
其它 事项	无
本日现场监理人员	南玉荣
记录人: 南玉荣	



扫描全能王 创建