

监 理 日 记

日期: 2019年11月18日

天气: 晴

星期: 一

气温: -1-12℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 早上8点到现场巡视
2. 屋顶桁架支架焊接, 要求焊接人员准备灭火器
3. 检查CMP接头, 发现个别接头未接好, 现场要求整改
4. 下午公司领导到現場巡视
5. 整理资料整理

施
工
情
况

1. 桁架支架焊接
 2. 逆变器接线
 3. 桁架安装
 4. 35电缆敷设
- 施工人数: 16人
管理人员: 3人

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建