

监 理 日 记

日期: 2018年11月28日

天气: 阴

星期: 四

气温: 2-5°C

工程名称: 向阳航天材料3.2MW屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	1. 早上8点到现场巡视。 2. 发现个别接地扁铁搭接不符合设计要求, 现场要求整改。 3. 催促乙方资料报审。 4. 整理资料整理。
施工情况	1. 接地扁铁焊接。 2. 直流电缆穿管。 施工人数: 4人 管理人员: 1人。
其它事项	无
本日现场监理人员	南玉荣
记录人:	南玉荣

