

监 理 日 记

日期: 2019年12月29日

天气: 晴

星期: -

气温: -2-7℃

工程名称: 向阳航天材料3.2MW屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	1. 早上8点到达现场巡视 2. 陪同供电局人员对并网柜进行验收. 3. 现场发现有桥臂连接片烧蚀生锈, 现场要求更换. 4. 整理资料整理.	施工日记
施工情况	1. 直流电缆敷设. 施工人数: 4人 管理人员: 1人.	施工日记
其它事项	无	其它事项
本日现场监理人员 南玉荣		监理单位 湖南长沙
记录人: 南玉荣		审核人: 南玉荣



扫描全能王 创建