

监 理 日 记

日期: 2019年12月10日

天气: 晴

星期: 二

气温: -2-12℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上8点引现场巡视 2. 发现有一组已安装组件边压块螺丝未紧固, 现场要求整改. 3. 检查吊车司机操作证及吊带, 旁站组件吊装. 4. 监理资料整理.
施 工 情 况	1. 组件吊装 2. 组件安装. 施工人数: 10人 管理人员: 2人 机械: 吊车1台.
其 它 事 项	无
本日现场监理人员	南玉荣
记录人: 南玉荣	



扫描全能王 创建