

监 理 日 记

日期: 2019年12月12日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0-7℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	1. 早上8点 到现场巡视. 2. 检查组件安装, 有一块接线盒装反, 现场要求整改. 3. 要求施工方每日下班前清理施工垃圾. 4. 催促五包方资料报审. 5. 监理资料整理.
施工情况	1. 组件安装. 施工人数: 8人 管理人员: 2人
其它事项	无
本日现场监理人员	南玉荣
记录人:	南玉荣



扫描全能王 创建