

# 监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 10 月 29 日 星期 二	气候	晴	气温	8-22℃			
监理人员动态：1  施工方人员动态：施工人员 15 人，管理人员 2 人。  施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：  夹具到货一万余套					
施工进度 部位情况	1、1#、2#、4#箱变基础砌墙、埋管、支模完成； 2、1#厂房加固完成 100%；2#厂房加固完成 20%； 3、2#厂房临边防护安装完成 50%；定位放线完成；							
检查发现的 问题	现场个别施工人员未佩戴安全帽； 施工报审资料不齐全；							
处理措施、 意见、 结果	督促加强施工安全管理； 督促尽快将缺少资料报审我部；							
协调内容 或其他								
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发					