

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 3 日 星期 日	气候	阴	气温	6-16℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 23 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、4#箱变圈梁支模、钢筋绑扎； 2、2#厂房加固完成 75%； 3、3#厂房吊装临边防护材料并安装； 4、2#厂房夹具安装完 50%；夹具拼装；				
检查发现的问题	爬梯口未悬挂警示牌；				
处理措施、意见、结果	督促尽快悬挂；				
协调内容或其他	督促施工单位尽快安排消防演练； 促加快施工资料、材料报审；				
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发		