

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 4 日 星期 一	气候	阴	气温	7-19℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 支架		
施工方人员动态：施工人员 23 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、1#、2#、4#箱变圈梁混凝土浇筑； 2、2#厂房加固完成 80%； 3、3#厂房吊装临边防护材料并安装； 4、2#厂房夹具、导轨安装，夹具拼装；				
检查发现的问题	土建预埋件尺寸与设计不符；				
处理措施、意见、结果	要求按照图纸进行施工；				
协调内容或其他	督促施工单位尽快安排消防演练；				
记录人		总监签阅			