

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 19 日 星期 二	气候	晴	气温	-2~12℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 28 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础开挖； 2、2#厂房检修通道安装完成 70%；				
检查发现的问题	个别组件存在划痕； 个别组件插线盒松动； 组件背面存在坑洼状；				
处理措施、意见、结果	向业主单位反馈现场开箱情况，业主单位与厂方沟通解决；				
协调内容或其他	对到货组件进行开箱检查				
记录人		总监签阅			