

监 理 日 志

工程名称：邯鄲涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 20 日 星期三	气候	晴	气温	5~11℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 28 人，管理人员 2 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况： 组件 2 车					
施工进度情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础开挖； 2、2#厂房组件安装完成 40%； 3、组件卸车；							
检查发现的问题	部分组件压块安装缝隙较大；							
处理措施、意见、结果	要求现场立即按照要求进行整改；							
协调内容或其他	对到货组件进行开箱检查							
记录人		总监签阅						