

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 22 日 星期 五	气候	晴	气温	3~15℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 28 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度 部位情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础垫层浇筑； 2、2#屋面组件进行开箱检查； 3、 2#屋面组件安装；				
检查发现的 问题	巡视发现个别组件压块安装不符合要求；				
处理措施、 意见、 结果	要求严格安装图纸与规范进行施工；				
协调内容 或其他	督促施工单位加快施工进度；				
记录人			总监签阅		