

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 24 日 星期 日	气候	阴	气温	-5~11℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 30 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础墙体砌筑； 2、1#屋面组件分散； 3、 2#屋面组件安装； 4、 2#屋面压块整改；				
检查发现的问题	巡视发现部分组件压块安装不符合要求；				
处理措施、意见、结果	要求对不符合要求的压块进行整改；				
协调内容或其他	督促施工单位加快施工进度；				
记录人		总监签阅			