

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 13 日 星期 五	气候	晴	气温	-3~13℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 63 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、1#屋面四平方线电缆头制作； 2、2#屋面四平方线接头制作； 3、二次电缆接线； 4、4#屋面组件安装； 5、1#、2#屋面接地焊接； 6、电气设备进行交接试验；				
检查发现的问题	穿线管未固定； 直流电缆压着四平方线；				
处理措施、意见、结果	要求加快整改速度				
协调内容或其他	召开本周监理例会				
记录人		总监签阅			