

监 理 日 志

工程名称：邯鄲涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 17 日 星期 二	气候	晴	气温	-3~10℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 63 人，管理人员 6 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：					
施工进度情况	1、4#屋面组件安装； 2、环境监测仪安装； 3、后台调试； 4、3#屋面电缆敷设完成； 5、环网接地施工；							
检查发现的问题	巡视发现环网接地扁铁固定处与焊接处未做防腐处理； 发现个别施工人员存在踩踏组件现象；							
处理措施、意见、结果	关于以上问题已下发监理工作联系单要求进行整改；							
协调内容或其他	督促尽快采购缺少材料，加快施工进度							
记录人		总监签阅						