

# 监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019年12月20日 星期五	气候	晴	气温	-2~8℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 50 人，管理人员 6 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#屋面电缆敷设、接线； 2、环境检测仪安装完成； 3、与调度对点联调完成；				
检查发现的问题	环网接地固定点生锈； 桥架内线缆敷设混乱；				
处理措施、意见、结果	要求对生锈点进行防锈处理；				
协调内容或其他	督促加快施工进度				
记录人		总监签阅			