

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 25 日 星期三	气候	阴	气温	-3~3℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 50 人，管理人员 6 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度 部位情况	1、对供电局提出问题问题整改； 2、4#屋面电缆敷设、接线；				
检查发现的 问题	部分环网接地刷漆不到位；				
处理措施、 意见、结果	要求进行整改				
协调内容 或其他	现场进度较为缓慢，督促加快施工进度				
记录人			总监签阅		