

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 26 日 星期 四	气候	晴	气温	-2~6℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 50 人，管理人员 6 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：					
施 工 进 度 部 位 情 况	1、对供电局提出问题进行整改； 2、4#屋面电缆敷设、接线； 3、漏洞扫描整改；							
检 查 发 现 的 问 题	个别汇流箱输出电缆未做二指套； 汇流箱挡板未做；							
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	要求进行整改，加快施工进度							
协 调 内 容 或 其 他	现场进度较为缓慢，督促加快施工进度							
记录人		总监签阅						