

监 理 日 志

日期：2020年03月16日

天气：晴

星期：一

温度：-1℃—13℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1、由于崇礼区控制疫情管理严格，所有宾馆没有开始营业，还在张家口市里住宿； 2、到五标段各个电站检查发电量和整改消缺情况，半坝村级电站和五十家村级电站逆变器发电异常，显示电压过高，已经通知施工单位进行排查、整改； 3、租房、租车预算申请公司领导没有审批，租房价格要控制在 1000 元之内，不租车； 4、编写监理日志上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		二标段和五标段负责人已经到达张家口
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	