

监 理 日 志

日期: 2019年 12月 15日

天气: 晴

星期: 三

气温: 3-22℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、寻甸气象台2019年12月15日12时20分发布大风蓝色预警: 预计未来6小时我县可能受大风影响, 平均风力可达6级, 阵风7~8级, 容易造成临时搭建物吹落, 和光伏组件板吹翻, 支架膶条变形, 立柱基础摇晃等, 现场监理施工注意防范。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、六哨乡, 伯乐村委会逆变器, 并网柜安装, 已具备并网条件。 2、羊街镇, 新街村委会直流光伏缆线放线, 逆变器安装作业。
施 工 人 员		管理人员(无), 施工人员 25人, 电焊机 5 台, 切割机 4 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、卢津宇
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军