

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 4 日 星期二	气候	晴	气温	7~16℃
监理人员动态:	刘州		材料进场、见证取样、合格情况: 电缆桥架镀锌层测试 完成, 合格。		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	查看垂直桥架位置, 确认过路电缆顶管已 敷设方向, 涂层测厚仪无到场, 测试电缆桥架镀锌层厚 度符合设计要求。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员: 4人, 管理人员 1人, 今日安全生产, 文明施工均符合规范要求。				
记录人	刘州		总监签阅	刘俊	