

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2014年11月8日 星期五	气候	阴	气温	4~15℃
监理人员动态:	李永川		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	3#屋面光伏支架安装, 3#屋面光伏支架连接件固定, 光伏器具安装.				
检查发现的问题	光伏支架安装反现象 (支架上下面孔洞不同, 所用T型螺栓跟螺母有专用吊轨道)				
处理措施、意见、结果	已现场整改.				
协调内容或其他	今日协调施工机械:无 今日协调施工人员8人,管理人员1人. 今日安全生产,文明施工现场可控范围内.				
记录人	李永川		总监签阅	刘俊	