

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年12月16日 星期一	气候	晴	气温	14.9℃
监理人员动态:	李尔川		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	5#屋面电缆桥架材料及垃圾清理。 5#屋面接地扁铁焊接。 5#屋面光伏组件1x4电缆布线。 电缆桥架接头制作				
检查发现的问题	焊工作业时,现场未配备灭火器。				
处理措施、意见、结果	已现场整改完成。				
协调内容或其他	会议讨论电缆桥架情况 会议讨论施工人员8人,管理人员1人。 会议讨论光伏组件材料采购品牌问题。				
记录人	李尔川		总监签阅	刘坡	