

监 理 日 志

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2021年12月18日星期三	气候	多云	气温	-2~10
监理人员动态：	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：	8人				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	3#屋面逆变器及汇流箱电缆桥架接头制作安装。 3#屋面接地扁铁固定安装。 5#屋面接地扁铁焊接。				
检查发现的问题	接地扁铁固定到檩条上，要求每根檩条，截断铁丝， 现场有个别位置未达要求。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	今日入场施工材料：无。 今日入场施工人员8人，管理人员11人。 今日安全生产，文明施工均在可控范围内。				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	