

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年12月14日星期四	气候	晴	气温	-2~10℃
监理人员动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 无				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	2#屋面电缆桥架接头安装, 3#屋面1X4电缆敷设, 5#屋面接地扁铁焊接.				
检查发现的问题	1#汇流箱及逆变器侧电缆接头变形 桥架内电缆散乱、绝缘层及外皮较多.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改.				
协调内容或其他	会议讨论施工单位: 会议讨论人员: 8人 监理单位: 1人 会议主要内容: 对施工单位整改范围.				
记录人	李东		总监签阅	刘俊	