

监 理 日 志

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年12月7日 星期五	气候	多云	气温	-5~11℃
监理人员动态：	李东川		材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：	6人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	3#屋面检查光伏组件电压 其中一半无电压，目前无接头。 5#屋面电缆桥架扣角处做防护 桥架部位胶清理				
检查发现的问题	5#屋面检修通道安装。 4#并网柜出线柜侧 电缆头封堵制作不合格。				
处理措施、意见、结果	已要求整改。				
协调内容或其他	今日一路施工取电：无 今日一路施工人员 10人，管理人员 1人。 今日安全生产 无施工危险可控范围内。				
记录人	李东川		总监签阅	刘七发	