监 理 日 志

工程名称：陕西正泰智能电气2.38MW分布式光伏发电项目

日期	2020年6月12日星期五 晴	气候	晴	气温	8℃-23℃
监理人员动态：张小刚		材料进场、见证取样、合格情况：无			
施工方人员动态：8人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	所有屋顶组件安装90%。 逆变器设备支架组装并安装完成1个。 检修通道连接完成40% 其他扁铁焊接完成60%				
检查发现的问题	现场检修通道不制连接，需增加植条、 植条支撑杆老新情况。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	今日人员施工机械：无 今日主要施工内容：8人，管理人员：1人。 今日安全生产、文明施工情况良好。				
记录人	张小刚	总监签阅	刘[illegible]		

扫描全能王 创建