

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年04月16日 星期四	气候	多云	气温	11~25℃
监理人员动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	井房面北半部主杆塔垂直桥架制作 过路电缆预留管道坑开挖完成。				
检查发现的 问题	作业坑附近未树立警示标志及警戒线。				
处理措施、 意见、结果	要求施工单位进行整改。				
协调内容或 其他	会时场施工机械:无 会时一分施工队:10人。管理便:12人。 会时安全生:无时施工队可持范围:4。				
记录人	[Signature]		总监签阅	刘俊	

