

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年04月25日 星期四	气候	晴	气温	14.25℃
监理人员动态:	李科		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	升压间逆变器及汇流箱接线完成80%。 光伏组件串线MC4插头制作。				
检查发现的 问题	组件串线电压为0的现象,已开始寻找原因。				
处理措施、 意见、结果	已开始寻找原因并整改。				
协调内容 或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员: 1人, 管理人员1人。 今日安全生产, 文明施工现场管理范围内。				
记录人	李科		总监签阅	刘发	



扫描全能王 创建