

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年4月20日 星期天	气候	晴	气温	14~28°C
监理人员动态:	李东川		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 过电缆沟开挖位置绿化恢复. 2. 井内电缆桥架接地线安装. 3. 井内电缆桥架防火封堵完成. 电缆支撑架安装.				
检查发现的问题	井内临时围挡圈网损坏一处, 立柱松动. 接地扁铁搭接面不足.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改.				
协调内容或其他	今日现场施工机械: 无 今日现场施工人数: 6人 管理人员 1人, 今日安全生产. 文明施工现场保持良好.				
记录人	李东川		总监签阅	刘 强	



扫描全能王 创建