

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年04月27日 星期_	气候	晴	气温	13~27℃
监理人员动态:	李永刚		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	5#屋面进线组串线捆扎。 50x50桥架盖板安装。				
检查发现的 问题	组串MC4插头捆扎不到位。 接地扁铁焊接搭接面不足。 电缆拐弯处未做防护。 检修通道连接处未用扎带捆扎。				
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位整改。				
协调内容或 其他	今日入场施工机械情况 今日入场施工人员: 7人。 今日安全巡查、文明施工情况均在可控范围内。				
记录人	李永刚		总监签阅	刘俊	



扫描全能王 创建