

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年5月2日 星期日	气候	晴	气温	19~26℃
监理单位动态:	李永川		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	升压站逆变器出线口电缆桥架与主桥架连接, 上管水带外保温固定安装, 发现问题的逆变器已更换, 正常运行.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	入场施工机械: 无 入场施工人员: 4人, 管理顺从. 安全防护文明施工措施均在可控范围内.				
记录人	李永川		总监签阅	刘 琦	



扫描全能王 创建