

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年05月06日 星期三	气候	阴	气温	14~18℃
监理人员动态:	李州		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	5#屋面电缆主桥架与设备桥架相连, 桥架封盖, 一期、二期、三期光纤熔接完成。				
检查发现的问题	桥架切割时, 现场未做防护, 易导致屋面生锈, 临时护栏斜撑严重缺失, 危险情况较为严重。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	今日下午施工机械进场, 协调施工人员、管理人员1人, 今日安全生产文明施工, 文明施工可开范围10。				
记录人	李州		总监签阅	刘七发	



扫描全能王 创建