

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年05月11日 星期二	气候	晴	气温	20~33℃
监理人员动态:	李少叶		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	并网柜通讯调试。				
检查发现的 问题	调试发现扁面逆变器5线接反。				
处理措施、 意见、 结果	已整改完成。				
协调内容 或其他	会签给施工作业:无 会签给施工队1人。 会签给业主、文时施+母和+徐范周办。				
记录人	李少叶		总监签阅	刘俊	



扫描全能王 创建