

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年5月8日星期四	气候	晴	气温	15~30℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	逆变器厂家到现场查看有问题的逆变器,其中1台需更换,其中1台熔断器损坏,需更换熔断器				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会叫场施工机械无 会叫场施工负责人:1人。 会叫场安全、文明施工增加可操范围办。				
记录人	[Signature]		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建