



监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 21 日 星期六	气候	晴	气温	21~29℃
监理人员动态: 		材料进场、见证取样、合格情况: 			
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工 部位 进度 情况	升压站逆变器通讯线接线。 升压站主桥架内垃圾清理盖板安装。				
检查 发现 的 问题	通讯线路接反。 桥架内扶手还未做防护。 桥架内垃圾未清理。				
处理 措施 、 意见 、 结果	继续整改。				
协调 内容 或 其他	每日协调施工现场。 每日协调人员。 每日安全文明施工现场可挖范围。				
记录人			总监签阅	