

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 11 日

星期 四

工程名称: 合肥联宝分布式发电项目

天气: 晴
温度: 15-24°

监 理 工 作 情 况	监理人员 2 人。 检查 6 号、4 号现场防火问题。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	4 号焊接-地方没做好防火处理, 已要求 停 2. 并做好防火处理后-方可下一步施工。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王田立、任松林	
记 录 人	任松林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬



扫描全能王 创建