

监 理 日 志

日期: 2019年10月23日

星期 三

工程名称:

合肥·联众分布式发电项目

天气:

晴

温度:

12-25

监理工作情况

监理人员 2人.

到6#库检查施工质量.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

臻杰

6#库. 檩条. 斜支撑施工. 并对现场

整改.

施工点. 防火检查.

施工人员2人. 升降车1台.

焊机2台.

其它事项

爆接点下面. 防火布. 没铺设合格.

现场已要求整改.

本日现场监理人员

王日江. 何松林.

记录人

何松林.

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

于彬



扫描全能王 创建