

监 理 日 志

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

日期	2019 年 12 月 03 日	气候	阴	气温	-1-10℃
监理人员动态：1 人					
施工方人员动态：10 人					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	3#配电房室内回填土				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	卓青		总监签阅	徐耀生	