

监 理 日 志

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

日期	2020 年 01 月 11 日	气候	多云	气温	-1-5℃
监理人员动态：1 人					
施工方人员动态：6 人					
施工机械动态：振动棒 2 台					
施工部位进度情况	4#配电房室内基础浇筑 3#配电房室内地坪浇筑 旁站混凝土浇筑：时间 10：-15:00，C25，共计 50 方				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	卓青		总监签阅	徐耀生	